

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад 19»
624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. 8-е марта, д. 32
инн 6640002720/кпп 668001001
тел. 834389 2-19-34, e-mail: t.zaripova@list.ru

от 29.09.2023г № 123.

Начальнику ОНД и ПР ГО Верхотурского
Новолялинского ГО УНД и ПР ГУ МЧС
России по Свердловской области
Удинцеву П.В.

Информация
На Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
От 10.08.2023г № 61

1. Не обеспечено внесение в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	1. Выполнено Журнал заведен, информация занесена (скан прилагается)
2. Руководитель организации не организовал не реже 1 раз в 5 лет проведение испытаний пожарных лестниц	2. Выполнено Испытания проведены июль 2021г (скан протокола прилагается)
3. Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания	3. Выполнено (фото прилагается)
4. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы пожарной защиты	4. Не выполнено. Финансирование заложено на 2024 год (письмо прилагается)
5. Выходы на кровлю 2 этажа не предусмотрены через пожарные люки 2-го типа.	5. Выполнено частично, заключен договор, произведена 30% оплата, люки изготавливаются (скан договора прилагается)
6. Части помещений различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями	6. Выполнено частично, заключен договор, произведена 30% оплата, двери изготавливаются (скан договора прилагается)
7. Части помещений различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями	7. Выполнено частично, заключен договор, произведена 30% оплата, двери изготавливаются (скан договора прилагается)

Заведующая МАДОУ «Детский сад №19»

Т.В. Зарипова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022311

Владелец Зарипова Татьяна Васильевна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024